

BLOK " C " - BUDYNKU SZPITALA

BLOK " A " - BUDYNKU GŁÓWNEGO I BLOKU " C "

LEGENDA

- PROJ. CZUŁKA POŻAROWA, DYMU, OPTYCZNA TYPU OPT20 + GNIAZDO DO CZUŁEK DB721
- PROJ. CZUŁKA POŻAROWA, DYMU, OPTYCZNA TYPU OPT20 + GNIAZDO DO CZUŁEK DB 721 I DW. WSKAZNIKIEM ZADZIAŁANIA TYPU FDBH1 (MONTOWANA NA SUFLOCIE POSWIESZONYM)
- PRZYCISK POŻAROWY, ROP, TYPU FDBE 221
- ORUDOWA TYPU FDBH2H1
- MODUL KONTROLNO - STERUJĄCY TYPU 2WEJ2WYJ - TYPU FDCIO222 (STER. OKNA BURUDOWNIKA PRZY SALL CIEC) + ZASILACZ POŻAROWY ZSP 23024V, 4A

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

Kable do budowy systemu sygnalizacji pożarowej:

- 1. pełne dozowanie - YNTK5xkw 1x2x1 (PH 90)
- 24/18 1. ISTNIEJĄCE CZUŁKI DYMU DO POKOJOWEJ ZABUDOWY

U W A G I :

- SZCZEGÓŁY WYKONANIA INSTALACJI OKABLOWANIA SSP PRZEDSTAWIONO W OPISIE TECHNICZNYM
- WYKONANIE INSTALACJI SYSTEMU SSP WYKONAC W OPRACIU O SZCZEGÓŁY PODANE W PROJEKcie WYKONAWCZYM OPRACOWANYM W CIERWCU 2020, KTORY PORADA INWESTOR
- W PLANIE PRZYSTĘPO W OPRACIU O WAW PROJEKT, PROJEKTOWANY SYSTEM SSP PODŁĄCZONY BĘDZIE DO ISTNIEJĄCEJ CENTRALKI DOTYCZY TO BUDYNKU " A " CENTRALKA CSP 4 LINE DOZOROWE NR 24, 25 WG WAW PROJEKTU. BUDYNEK " C " PODŁĄCZONY BĘDZIE DO ISTNIEJĄCEJ CENTRALKI CSP 4 LINE DOZOROWE NR 39, 39 - WG WAW PROJEKTU.

| | | | |
|---|--|------------------------------|------------------|
| SMART ARCHITEKCI Szymon Mazurek ul. Micko 65, 51-125 Wrocław tel. 516 087 481 REGON: 02070815 NIP: 615-190-51-85 e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com | | | |
| NOMINACJA: PRZEBUDOWA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH, NEONATOLOGICZNEGO, ONKOLOGICZNO-PRZECIECZNEGO, BLOKU PORODOWEGO W SZPITALU POWIATOWYM W CHRZANOWIE, ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. TOPOLÓWKA 16 NA ODCIEK 46/5/5, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 120303_4, CHRZANÓW - MIASTO, OBEREG EWIDENCYJNY 0002, KOSZCIEC. | | | |
| KAPES INWESTYCJA: UL. TOPOLÓWKA 16, 32-500 CHRZANÓW, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 120303_4, CHRZANÓW - MIASTO, OBEREG EWIDENCYJNY 0002, KOSZCIEC. | | | |
| Tytuł projektu: PLAN INSTALACJI SYSTEMU SSP - II PIĘTRZO BLOKU " A " - BUDYNKU GŁÓWNEGO I BLOKU " C " | | | |
| INWESTOR: SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE | | | |
| KAPES INWESTYCJA: UL. TOPOLÓWKA 16, 32-500 CHRZANÓW | | | |
| PRZEBUDOWA - BUDOWA ELEKTRYCZNA Szpitalni oddziałów iac opozycji | | mgr inż. Zdzisław Wawrzyniak | |
| PRZEBUDOWA - BUDOWA ELEKTRYCZNA Szpitalni oddziałów iac opozycji | | mgr inż. Zdzisław Boraszczak | |
| BRANŻA: | | OPRACOWANIE | DATA OPRACOWANIA |
| ELEKTRYCZNA | | 11.03.2020 | 17.03.2021 |
| PRZEDMIOT OPRACOWANIA: OPRACOWANIE PLANU INSTALACJI SYSTEMU SSP | | | ITSP-1 |