







UWAGI

-  -kanały oznaczone "x" należy wykonać z luźną ramką
-  -kształtki oznaczone "D" należy wykonać po domiarze na budowie
-  -kłopy rewizyjne
-  -przepustnice regulacyjne
-   -kłopy p.poz

Kanały wentylacyjne wykonać na podstawie powyższych rysunków wraz z listą części. Przed przystąpieniem do prac montażowych sprawdzić rzeczywistą lokalizację przebiegu budowlanych, przebieg, przebieg oraz skontrolować i wyeliminować kolizje z pozostałymi instalacjami powstałymi przy prowadzeniu prac budowlanych. Opisy prowadzone kanałów, kształtek i elementów wentylacyjnych pominięto. Obudowy kanałów wentylacyjnych oraz montaż kratki instalacji w sufitach podwieszanych wykonać wg. wytycznych architektonicznych z uwzględnieniem wwymagan i przepisów p.poz.