UWAGA:
W przypadku braku szczegółowych zaleceń w projekcie dotyczących wykonania poszczególnych elementów obiektu, należy stosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujących Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji
przez inwestora.

Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzic na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić sie do projektanta.

Prawa autorskie zastrzeżone.

NR	DATA	OPIS REWIZJI	PODPIS

UWAGA
Poziome przewody CO prowadzone od pionów do pomieszczeń wewnętrznych (łazienki, pom. komunikacji) prowadzić pod stropem. W pomieszczeniach bez sufitów podwieszanych przewody CO prowadzić w bruzdach ściennych lub obudować.

INWESTOR	Szpital Powiatowy w Chrzanowie
ADRES	Topolowa 16, 32-500 Chrzanów
AUTOR:	
NR.UPR.PROJ.	mgr inż. K. ODLANICKA-POCZOBUT
	SLK/0480/PWOS/04
SPRAWDZAJACY:	
NR.UPR.PROJ.	inż. E. ĆWIĘCZEK
	162/67

Atelier 7 Sp. z o.o.
40-702 KATOWICE
ŁODNICKA 16
Tel:32 6080612 Fax:32 6080614
Mail: biuro@atelier7.com.pl
www.atelier7.com.pl

PRZEBUDOWA ODDZIAŁU PEDIATRYCZNEGO W SZPITALU POWIATOWYM W CHRZANOWIE
kategoria XI

UMOWA:
FAZA: P.B.
DATA: 2017-03
SKALA: 1 : 100
BRANZA: I.S.

INSTALACJA CO, CT
RZUT PIĘTRA 1

Nr.projektu:
Nr.rys. **IS-03**

Rys.wykonane w programie Autodesk Revit nr.397-21976190