



LEGENDA:

—

O₂

TLEN MEDYCZNY

—

AIR_S

SPRĘŻONE POWIETRZE MEDYCZNE 5bar

—

VAC

PRÓŻNIA MEDYCZNA

Uwagi:

- Odcinki poziome rurociągów prowadzić w obrębie sufitu podwieszanego na uchwytych mocowanych do stropu. Spód rurociągu 10cm poniżej stropu. Dopuszczalne nie prowadzenie rur na innych wysokościach z zachowaniem dostępu do rurociągu.
- Odcinki pionowe rurociągów prowadzić p/1 dokładnie w osi montowanych urządzeń.
- Skrzynki zaworowe SZKG montować na wys. osi skrzynki od 1,0 do 1,8m nad posadzką (optymalnie 1,0m).
- Ścienne tablice poboru gazów medycznych TPG-P montować na wys. 1,6m (kręciąc góra). W pokojach łóżkowych dzieci młodszych TPG-P montować możliwie jak najwyżej.
- Podłączenie OM do urządzeń na salach wyprowadzić zgodnie z DTR montowanych zestawów.

Tablica poboru gazów medycznych – podtynkowa
TPG-P

TPG-P-2
(10.1V.)

TPG-P-3
(10.1A.1V.)

Zespół kontrolno-informacyjny gazów medycznych z sygnalizatorem
(wejście instalacji: góra, wyjście instalacji: góra)
SZKG/SSGM

Wysokość montażu 1,5–1,6m do osi mianomierzów.
Doprowadzić 24V Wymiary otworu:
(szer. X wys. X głęb.)
SZKG-3 – 390 X 400 X 110

SZKG-3/SSGM

ZAWORY
GAZÓW MEDYCZNYCH

SYGNALIZATOR
GAZÓW MEDYCZNYCH

UWAGA:
W przypadku braku szczególnych założeń w projekcie dotyczących wykonania poszczególnych elementów obiektu, należy stosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujących Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.
Prawa autorskie zastrzeżone.

NR			
	DATA	OPIS REWIZJI	PODPIS
INWESTOR	Szpital Powiatowy w Chrzanowie		
ADRES	Topolowa 16, 32-500 Chrzanów		
AUTOR:			
NR.UPR.PROJ.			
mgr inż. Krzysztof Imbra			
71/SZ/2002			
SPRAWDZAJĄCY:			
NR.UPR.PROJ.			
mgr inż. Grzegorz Keczman			
77/SZ/2002			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:			
mgr inż. Małgorzata Kosińska			
mgr inż. Katarzyna Pawlikowska			
mgr inż. Katarzyna Szyklo			
		40-702 KATOWICE KŁODNICKA 16 Tel.32 6080612 Fax.32 6080614 Mail: biuro@atelier7.com.pl www.atelier7.com.pl	
SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE		UMOWA:	P.B.
RZUT PIĘTRA 1- instalacje gazów medycznych		DATA:	2017-03
		SKALA:	1 : 100
		BRANŻA:	GAZY MEDYCZNE
	Nr.	1	