LEGENDA:

Instalacja LAN

- Przyłącze PEL - 2x RJ45
- Szafa Istniejąca

LEGENDA:

Instalacja sygnalizacji pożaru

- centrala sygnalizacji pożaru, 4-pętle x 128 adresów - wyposażenie według spisu urządzeń zasilanie PH60 HDGs3x2,5, moc 300W
- uniwersalna czujka dymu pasmo UV z gniazdem adresowalnym z izolatorem
- ręczne ostrzegacze pożarowe natynkowe w kompletcie z puszką montażową i szybką
- moduł 2 wejściowy 1 wyjściowy z 2 monitorowanymi wejściami zestyków oraz 1 wyjściem przekaźnikowym element kontrolno-sterujący z dodatkową obudową z dławikami
- okablowanie pętli dozorowych i sterujących YnTKSY,ekw 1x2x0,8, montaż p/t w rurce giętkiej ICTA 3422, śr. 20mm montaż rdt w kołkach RB max (ŚL 3321) o średnicy 20mm
- okablowanie sterujące i zasilające PH90, montaż p/t głębokość 15mm i mocowanie uchwytami UDF co 30cm uchwyty o odporności ogniowej 90 minut
- Głośnik Systemu DSO Linia A i B

REWIZJA	DATA	OPIS ZMIAN	PODPIS
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

INWESTOR	Szpital Powiatowy w Chrzanowie
ADRES	Topolowa 16, 32-500 Chrzanów
AUTOR:	
NR.UPR.PROJ.:	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Witold Pierz
NR.UPR.PROJ.:	mgr inż. Witold Pierz
	SLK/0984/PWOE/05
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	
	Łukasz Kozieł

Atelier 7 Sp. z o.o.
40-702 KATOWICE
KŁODNICKA 16
Tel:32 6080612 Fax:32 6080614
Mail: biuro@atelier7.com.pl
www.atelier7.com.pl

PRZEBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. N.M.P. W CELU UTWORZENIA CENTRUM URAZOWEGO Kategoria XI

UMOWA:	
FAZA:	P.B.
DATA:	2017-01
SKALA:	
BRANŻA:	NISKOPRĄDOWA
Nr.projektu:	
Nr.rys.	T.01

Instalacje Teletechniczne

Rys.wykonane w programie Autodesk Revit nr.397-219776190