


OPIS / DESCRIPTION	ZASILANIE SUPPLY	OCHRONA PRZEPIĘCIOWA OVERVOLTAGE PROTECTION	KONTROLA NAPIĘCIA FAZ 3 PHASE VOLTAGE CONTROL
Numer obwodu / Circuit no.	Z ISTN. RG		
Moc / Load (kW)	5.5		
Typ przewodu / Cable type	ISTN. W.V.L.Z. WG SCHEMATU ZASILANIA		
Nr pomieszczenia / Room no.			

Pi[kW]=5,5
Pz[kW]=10,4
Sz[kVA]=15
I[A]=20,8A
kz=0,8

OSWIETLLENIE LIGHTING	OSWIETLLENIE LIGHTING	OSWIETLLENIE LIGHTING	OSWIETLLENIE LIGHTING	OSWIETLLENIE LIGHTING	OSWIETLLENIE LIGHTING	OSWIETLLENIE LIGHTING	OSWIETLLENIE LIGHTING	OSWIETLLENIE LIGHTING	OSWIETLLENIE LIGHTING	OSWIETLLENIE LIGHTING	OSWIETLLENIE LIGHTING
TON2/1	TON2/2	TON2/3	TON2/4	TON2/5	TON2/6	TON2/7	TON2/8	TON2/9	TON2/10	TON2/11	TON2/12
0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,6	0,4	0,5	0,5	0,5
YDY2o 3x1,5	YDY2o 3x1,5	YDY2o 3x1,5	YDY2o 3x1,5	YDY2o 3x1,5	YDY2o 3x1,5	YDY2o 3x1,5	YDY2o 3x1,5	YDY2o 3x1,5	YDY2o 3x1,5	YDY2o 3x1,5	YDY2o 3x1,5
P/17	P/20,P/19,P/18	P/16, P/14	P/12, P/12a	P/11, P/11a	P/10, P/10a	P/09	P/08	P/07	P/06, P/05	P/04,P/03,P/01	P/15

ZASTOSOWANO SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ

- PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM - OCHRONA PODSTAWOWA
- PRZEZ SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA ZASILANIA
- WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY

 SMART ARCHITEKCI architecture & development				
Szymon Mazurek				
ul. Miłicka 68, 51-126 Wrocław				
tel. 506 067 481				
REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85				
e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com				
NAZWA OBIEKTU:				
PRZEBUDOWA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH: NEONATOLOGICZNEGO, INEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZEJO, BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ PO ZMNIEJSZONYM ODDZIALE GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZYM, W SZPITALU POWIATOWYM W CHRZANOWIE ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. TOPOŁOWEJ 16 NA DZIAŁCE 4626/5, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 120303_4, CHRZANÓW – MIASTO, OBRĘB EWIDENCYJNY 0002, KOŚCIELEC.				
ADRES INWESTYCJI:				
UL. TOPOŁOWA 16, 32-500 CHRZANÓW, DZIAŁKA 4626/5, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 120303_4, CHRZANÓW – MIASTO, OBRĘB EWIDENCYJNY 0002, KOŚCIELEC.				
TYTUŁ RYSUNKU:				
SCHEMAT STRUKTURALNA TON2 - 400/230V - II PIĘTRO BUDYNKU " C"				
INWESTOR:				
SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE				
ADRES INWESTORA:				
UL. TOPOŁOWA 16, 32-500 CHRZANÓW				
PROJEKTANT – BRANŻA ELEKTRYCZNA: Specjalność elektryczna bez ograniczeń				PODPIS
mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak Upr. Nr UAN VI-f/3/38/88				
BRANŻA:	SKALA/ FORMAT	FAZA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU
ELEKTRYCZNA	---/297x740	PW	27.03.2017	IET-16
PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.				