

Nawilżacz parowy m=26.7 kg/h; Ne=22.3kW; U=400V; I=16A; m=65kg
+lanca parowa+przewód parowy+przewód kondensatu+automatyka

Centrala stacjonarna w wykonaniu higienicznym
z odzyskiem ciepła na wym. krzyżowym
z nagrzewnicą, chłodnicą i filtrem końcowym F9
Vn/Vw=4710/3965 m³/h; dP=500Pa
Qn=31.4kW; Qch=33.6kW
N_e=2.2+1.5kW; I=4.5+3.4A; U=400V; m=1044kg,

RZUT PIWNIC BUD C-MASZYNOWNIE

Kanały wentylacyjne wykonać na podstawie powyższych rysunków wraz z listą części.
Przed przystąpieniem do prac montażowych sprawdzić rzeczywistą lokalizację przegród
budowlanych, przebieg, przebieg oraz skontrolować i wyeliminować kolizje z pozostałymi
instalacjami powstałymi przy prowadzeniu prac budowlanych. Opisy powtarzalne
kanałów, kształtek i elementów wentylacyjnych pominięto. Obudowy kanałów wentylac.
oraz montaż krótek instalacji w sufitach podwieszanych wykonać wg. wytycznych
architektonicznych z uwzględnieniem wymagań i przepisów p.poż.

UWAGI:

- kanały oznaczone * należy wykonać z luzną ramką
- kształtki oznaczone "D" należy wykonać po domiarze na budowie
- klapy rewizyjne
- przepustnice regulacyjne
- klapy p.poż

Centrala stacjonarna w wykonaniu higienicznym
z odzyskiem ciepła na wym. krzyżowym
z nagrzewnicą, chłodnicą i filtrem końcowym F9
Vn/Vw=2475/1780 m³/h; dP=400Pa
Qn=19.2kW; Qch=17.7kW
N_e=1.1+1.1kW; I=2.4+2.4A; U=400V; m=771kg,

Sieć kanałów W2w-9 do W2w-12
do przesilenia z światła proj. centrali

Zaprojektowana centrala wentylacyjna N2W2
wg opracowania nawiązującego nr 1

Opracowanie nawiązujące nr 1:

Przebudowa szpitalnego oddziału ratunkowego
w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie
autorstwa mgr inż. K.Odlatnicka-Poczobut
pracownia Atelier 7 ze stycznia 2017 roku

SMART ARCHITEKCI Szymon Maczek	
ul. Wileńska 16, 51-128 Wrocław tel. 506 067 481 e-mail: info@smartarchitekci.pl	
NADZORCA PRZEBUDOWA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH: NEONATOLOGICZNEGO, GNEKOLOGICZNO-POLICZNEGO, BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ PO ZWIĄZKOWYM ODDZIALE ONKOLOGICZNO- -POKOJOWYM, W SZPITALU POWIATOWYM W CHRZANOWIE ZAKŁADOWEGO PRAC. UL. TOPOLOWEJ 16 NA TERENIE: KRAJOWO- ZEMSKA ENERGETYKA 122033.4, CHOROZÓW 710020, ODRĘB- ENIENIANY 0002, KOSZULEC.	
KROK WYKONANIA UL. TOPOLOWEJ 16, 32-500 CHRZANÓW MIASTO, UŁOK WYKONANIA 0002, KOSZULEC	
TYTUŁ WYKONANIA RZUT PIWNIC BUDYNKU C - MASZYNOWNIE - WENTYLACJA MECHANICZNA	
INWESTOR SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE	
KROK WYKONANIA UL. TOPOLOWA 16, 32-500 CHRZANÓW	
PROJEKTOWA DZIAŁA DOKUMENTACJA	mgr inż. Marcin Wasilowski
OPRACOWAŁ DZIAŁA DOKUMENTACJA	mgr inż. Andrzej Sądowski
OPRACOWAŁ DZIAŁA DOKUMENTACJA	mgr inż. Marcin Niebudek
BRANŻA	BRANŻA
DATA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA
DATA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA
PROJEKT ODRUKOWANY	PROJEKT ODRUKOWANY