Oznaczenia:

- projektowana instalacja kanalizacyjna
- prowadzenie instalacji pod stropem
- Ki 110 PCV — pion kanalizacyjny
- P-ks — pompownia ściekowa:
  - pompownia z rozdrabniaczem obsługująca:
    - 2 x zlew, umywalkę, płuczko-dezynfektor (1,49 dm3/s, Ne=500W),
    - 2 x zlew, umywalkę, miskę ustępową(2,19 dm3/s, Ne=500W).
  - pompownia obsługująca:
    - 2 x zlew, umywalkę (1,49 dm3/s, Ne=500W),
    - zlew,zlew do mycia niemowlaków (1,00 dm3/s, Ne=500W)
    - zlew,umywalkę (1,20 dm3/s, Ne=500W).
  - pompownia obsługująca:
    - umywalkę (0,50 dm3/s, Ne=500W).
  - pompownia z rozdrabniaczem obsługująca:
    - miskę ustępową (0,70 dm3/s, Ne=500W),
    - miskę ustępową, umywalkę (1,20 dm3/s, Ne=500W).

UWAGA: -należy wymienić wszystkie piony do poziomu parteru na piony o średnicy 110 wykonane z PCV.
-odpowietrzenia oraz rurociągi liczone należy prowadzić pod stropem.

rodzaj przyboru sanitarnego	średnica [mm]	materiał	spadek [%]
umywalka	50	PCV	2.0
zlew,umywalk	50	PCV	2.0
wanna	50	PCV	2.0
natrysk	50	PCV	2.0
bidet	50	PCV	2.0
zlewy do mycia niemowlaków	50	PCV	2.0
płuczko-dezynfektor	110	PCV	2.0
miska ustępowa	110	PCV	2.0

SMART ARCHITEKCI
architecture & development
Szymon Mazurek
ul. Mikka 68, 51-126 Wrocław
tel. 506 067 481
REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85
e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com

NAZWA OBIEKTU:

PRZEBUDOWA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH: NEONATOLOGICZNEGO, GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO, BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ PO ZMNIEJSZONYM ODDZIALE GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZYM, W SZPITALU POWIATOWYM W CHRZANOWIE ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. TOPOLOWEJ 16 NA DZIAŁCE 4626/5, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 120303_4, CHRZANÓW - MIASTO, OBRĘB EWIDENCYJNY 0002, KOŚCIELEC.

ADRES INWESTYCJI:

UL. TOPOLOWA 16, 32-500 CHRZANÓW, DZIAŁKA 4626/5, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 120303_4, CHRZANÓW - MIASTO, OBRĘB EWIDENCYJNY 0002, KOŚCIELEC.

TYTUŁ RYSUNKU:

RZUT II PIĘTRA – INSTALACJA KANALIZACJI

INWESTOR:

SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

ADRES INWESTORA:

UL. TOPOLOWA 16, 32-500 CHRZANÓW

PROJEKTANT BRANŻY SANITARNA:	Upr. w spec. sanit.	PODPIS
mgr inż. Mariusz Wiśniowski	108/005/06	
SPRAWDZAJĄCY BRANŻA SANITARNA:	Upr. w spec. sanit.	PODPIS
mgr inż. Andrzej Burdynowski	2017/03/2012/94	
KOSTENT BRANŻA SANITARNA:		PODPIS
mgr inż. Mariusz Niebudek		

BRANŻA:	SKALA/ FORMAT	FAZA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU
IS	1:100/1180x885mm	PB	27.03.2017	6/1

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH. WCZUJE PRAWA ZASTRZEŻONE.

BIS MARIUSZ NIEBUDEK