proj. centrala wentylacyjna
3,3 kW

M

proj. agregat chłodniczy
7,1 kW

M

Uwaga:
W pobliżu centrali wentylacyjnej oraz agregatu chł.
należy zamontować wyłączniki serwisowe 25A, 400V, IP55.

dach budynku "C"

POZIOM +3

POZIOM +2

POZIOM 1

POZIOM 0

POZIOM -1

RN 1 Schemat rozdzielnicy wg PW

YKYżo 5x4 L=70m

YKYżo 5x6 L=70m

YKYżo 5x25 L=45m

Rozdzielnica główna bud. "H" - sekcja nierezerwowana agregatem
RNN 8

gG 16A gG 25A gG 63A

Doposażyć w rozłączniki bezpiecznikowe

RR 1 Schemat rozdzielnicy wg PW

YKYżo 5x25 L=70m

Rozdzielnica główna bud. "H" - sekcja rezerwowana agregatem
RNN 8R

gG 63A

Doposażyć w rozłącznik bezpiecznikowy

INWESTOR	SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE
ADRES	32-500 CHRZANÓW, TOPOLOWA 16
PROJEKTANT:	
NR.UPR.PROJ.	
mgr inż. Jan Kozłowski	
MAZ/0430/POOE/06	
SPRAWDZAJACY:	
NR.UPR.PROJ.	
mgr inż. Michał Nagórka	
PDL/0180/PBE/15	

Atelier 7 Sp z o.o.
40-702 KATOWICE
KŁODNICKA 16
Tel: 32 6080612 Fax: 32 6080614
Mail: biuro@atelier7.com.pl

PRZEBUDOWA ODDZIAŁU PEDIATRYCZNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH W SZPITALU POWIATOWYM W CHRZANOWIE - Kategoria XI

Schemat ideowy zasilania

UMOWA:	
FAZA:	P.B.
DATA:	2017-03
SKALA:	-
BRANZA:	Instalacje Elektryczne
Nr.projektu:	
Nr.rys.	IE 02.0