



- OZNACZENIA**
- INSTALACJA WODY ZBIENIEJ
  - INSTALACJA WODY CIERPEJ
  - INSTALACJA CYRKULACJI
  - OZN. ISTNIEJĄCYCH PIONÓW INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH
  - OZN. PIONÓW INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH
  - OZN. PIONU LOKALNEGO - ZEŚCIE NA WYSOKOŚĆ 0.4 m OD PODŁOŻY
  - OZN. ZAWORU KULOWEGO WG DN 1988
  - OZN. ZAWORU RÓWNOWAŻĄCEGO PRZEPŁYW Z MOŻLIWOŚCIĄ DZIEŹNIEKCI - ZR DN15
  - OZN. ZAWORU ODCINAJĄCEGO CIĘWROBROTOWEGO
  - OZN. BATERII CZERPAŁNEJ
  - OZN. BATERII CZERPAŁNEJ Z RUCHOMĄ WYLEWKĄ
  - OZN. BATERII CZERPAŁNEJ NATRYSKOWEJ
  - OZN. ZAWORU CZERPAŁNEGO ZE ZŁĄCZKA DO WĘŻA

(BURY PP TYP R SYSTEM "mulin")

Dz 25x4.2  
Dz 25x4.2  
Dz 20x3.4

Dn 1 1/4" stal

- SREDNICA OGRUBSZE SCIANKI INSTALACJI WODY ZBIENIEJ (PN 20)  
- SREDNICA OGRUBSZE SCIANKI INSTALACJI CIERPEJ WODY USTROJOWEJ (PN 16)  
- SREDNICA OGRUBSZE SCIANKI INSTALACJI CYRKULACJI (PN 20)

H-1.1 - H-1.2

- OZN. SZAFKI HYDROTOWEJ WRAZ Z OŚPIRZETEM

- SZAFKA NATYKOWA HYDRANTU I POD. 852

- WZĘCIEM PŁASKO ŚRODKOWY PRZEWODNIA WODNA ORAZ MIEJSCA NA GARNISZ, RĘCZNA

**UWAGI**

INSTALACJE W POMIESZCZENIACH PROWADZIC W BRUZOCH ŚCIENNYCH. W ŚCIANACH NA SUŁACACH INSTALACJE WYKONAC W ZDOLACI TERMIENIEJ.

LOKALIZACJE ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI PRZEWIDZIANO NA PODSTAWIE ARCHIWALNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORC WŁA NA OBEKIE. WSZYSTKIE PRZEBIEGI INSTALACJI NALCZY DOSTOSOWAC DO RZECZYWISTYCH PRZEBIEGÓW NA BUDOWIE.

WSZYSTKIE ODCIECIA OD PIONÓW WYPOSAŻYC W ZAWORY ODCINAJĄCE.

W MIEJSCACH PRZEBIEG INSTALACJIAM PRZEZ PRZEGRODY STREF POŻAROWYCH ZASTOSOWAC PRZECISKA PIPOZ W SYSTEMIE PROMIAT POSIADAJĄCE APROBATE TECH.

uwaga! w przypadku braku szczegółowych zaleceń w projekcie dotyczących wykonania poszczególnych elementów obiektu, należy stosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujące Polskie Normy Obiekt wykonat zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiązujących Polskich Norm.

Autor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgodynie etapie realizacji przez inwestora.

W związku z faktem przebudowy istniejącego budynku, wszelkie wymiary powinny zostać zweryfikowane na budowie.

REWIZJA	DATA	OPIS ZMIAN	PODPIS

INWESTOR Szpital Powiatowy w Chrzanowie

ADRES ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów

PROJEKTOWAŁ mgr inż. Jacek Jedrys

NR UPR. PROJ. B22001

OPRACOWAŁ mgr inż. Przemysław Półpiech

NR UPR. PROJ.

SPRAWDZAŁY mgr inż. Eugeniusz Cwiężek

NR UPR. PROJ.

16267

**EKO KLIMA**

**Projekt**

40-233 KATOWICE

ul. Lwowa 31

tel. 32 256 31 62

40-702 KATOWICE

KŁ O D N I C K A 16

Tel. 32 6080612 Fax: 32 6080614

Mail: biuro@atelier7.com.pl

www.atelier7.com.pl

**Atelier 7** sp. z o.o.

SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

FAZA P.B.

RZUT PIĘTRA 1 - ODZIAŁ PEDIATRYCZNY

DATA 2017.03

INSTALACJE WODOCIĄGOWE - CZ. 1

SKALA 1:50

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA:

INST.

WOD-01

PROJEKT BUDOWLANY - WOD-KAN