D/H C/H B/H A/H

1/H 2/H 3/H 4/H 5/H 6/H 7/H 8/H 9/H

Łącznik "G"

Przeciwpożarowa kurtyna okienna
EI60 - uruchamiana za pomocą systemu SSP

REI60 *REI60* *EI30* *EI60* *EI60* *EI60* *EI60* *REI60* *EI30* *REI60*

P/23 WC 4,39 m² Pl. gres
P/24 ŚLUZA 6,52 m² PCV
P/28 WC 3,71 m² Pl. gres
P/29 GABINET ODDZIAŁOWEJ 16,60 m² PCV
P/22 KUCHENKA ODDZIAŁOWA 13,73 m² PCV
P/27 KOMUNIKACJA 10,48 m² PCV
P/21 POK. POB. DZIENNEGO MATEK Z DZIEĆMI 13,00 m² PCV
P/20 ŁAZIENKA 2,62 m² Pl. gres
P/15 DYŻURKA LEKARSKA 11,28 m² PCV
P/53 KOMUNIKACJA 12,55 m² PCV
P/16 GABINET DIAGN. ZABIEGOWY 13,59 m² PCV antyelektr.
P/26 MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ 0,99 m² PCV
P/54 KOMUNIKACJA 8,64 m² PCV
P/56 ŁAZIENKA 3,77 m² Pl. gres
P/14 POKÓJ PERSONELU PIELĘGN. 18,54 m² PCV
P/19 PUNKT PIELĘGNIARSKI 12,12 m² PCV
P/17 POKÓJ PRZYGOTOWAWCZY PIELĘGNIARSKI 7,58 m² PCV
P/25 ŚLUZA 5,64 m² PCV
P/18 PUNKT PIELĘGNIARSKI 8,75 m² PCV
P/13 POKÓJ PERSONELU 10,45 m² PCV
P/12 GABINET DIAGN.- ZABIEGOWY 14,59 m² PCV antyelektr.
P/47 POM. PORZĄDKOWE 2,67 m² Pl. gres
P/48 ŁAZIENKA 2,44 m² Pl. gres
P/41 KOMUNIKACJA 48,98 m² PCV
P/11 POKÓJ ŁÓŻKOWY - DZIECI STARSZE 17,73 m² PCV
P/10 POKÓJ ŁÓŻKOWY - DZIECI STARSZE 17,72 m² PCV
P/31 ŁAZIENKA 2,48 m² Pl. gres
P/09 IZOLATKA 14,58 m² PCV
P/32 ŁAZIENKA 2,89 m² Pl. gres
P/07 MAGAZYN BRUDNEJ BIELIZNY 2,36 m² PCV
P/59 ŚLUZA 3,26 m²
P/05 BRUDOWNIK 6,75 m² Pl. gres
P/06 MAGAZYN SPRZĘTU I APARATURY 1,97 m² PCV
P/04 KOMUNIKACJA 19,70 m² PCV
P/01 KOMUNIKACJA 7,64 m² PCV
P/58 KOMUNIKACJA 9,60 m² PCV
P/62 ŚLUZA Z MIEJSCEM PIELĘGNACJI 18,46 m² PCV
P/60 POKÓJ ŁÓŻKOWY DZIECI MŁODSZE 14,54 m² PCV
P/61 POKÓJ ŁÓŻKOWY DZIECI MŁODSZE 14,54 m² PCV
P/33 POKÓJ ŁÓŻKOWY DZIECI MŁODSZE 14,12 m² PCV
P/34 POKÓJ ŁÓŻKOWY - DZIECI MŁODSZE 14,41 m² PCV
P/35 ŁAZIENKA 2,99 m² Pl. gres
P/37 POKÓJ ŁÓŻKOWY - DZIECI MŁODSZE 14,47 m² PCV
P/38 POKÓJ ŁÓŻKOWY - DZIECI MŁODSZE 14,18 m² PCV
P/39 ŚLUZA Z MIEJSCEM PIELĘGNACJI 18,65 m² PCV
P/40 POKÓJ ŁÓŻKOWY - DZIECI MŁODSZE 14,54 m² PCV
P/42 POKÓJ ŁÓŻKOWY - DZIECI MŁODSZE 14,54 m² PCV
P/43 ŁAZIENKA 3,47 m² Pl. gres
P/45 POKÓJ ŁÓŻKOWY - DZIECI STARSZE 14,54 m² PCV
P/46 POKÓJ ŁÓŻKOWY - DZIECI STARSZE 20,83 m² PCV
P/49 POKÓJ ŁÓŻKOWY - DZIECI STARSZE 20,37 m² PCV
P/50 POKÓJ ŁÓŻKOWY - DZIECI STARSZE 14,54 m² PCV
P/51 ŁAZIENKA 3,09 m² Pl. gres
P/52 ŁAZIENKA 3,23 m² Pl. gres
P/30 POKÓJ POBYTU DZIENNEGO 17,25 m² PCV
P/44 ŁAZIENKA 2,67 m² Pl. gres

2xTPG–P–2 (10.1V.)
TPG–P–3 (10.1A.1V.)
Podejścia do tablic TPG–P O2–ø10 VAC–ø12
O2–ø12 VAC–ø15
O2–ø12 AIR–ø12 VAC–ø15
O2–ø22 VAC–ø22
O2–ø10 VAC–ø12
O2–ø15 AIR–ø12 VAC–ø22
2xSZKG–3/SSGM (10.1A.1V.) doprowadzić 24V–DC
Istniejące piony gazów medycznych O2, AIR, VAC
O2–ø22 AIR–ø18 VAC–ø35
1xO2 1xVAC
Pds–1
PRZEWÓD WAKUACYJNE
TE

LEGENDA:

———	O_2	TLEN MEDYCZNY
——— ———	AIR5	SPRĘŻONE POWIETRZE MEDYCZNE 5bar
— — —	VAC	PRÓŻNIA MEDYCZNA

Uwagi:
1. Odcinki poziome rurociągów prowadzić w obrębie sufitu podwieszanego na uchwytach mocowanych do stropu. Spód rurociągu 10cm poniżej stropu. Dopuszcza się prowadzenie rur na innych wysokościach z zachowaniem dostępu do rurociągu.
2. Odcinki pionowe rurociągów prowadzić p/t dokładnie w osi montowanych urządzeń.
3. Skrzynki zaworowe SZKG montować na wys. osi skrzynki od 1,0 do 1,8m nad posadzką (optymalnie 1,0m).
4. Ścienne tablice poboru gazów medycznych TPG–P montować na wys 1,6m (krawędź górna). W pokojach łóżkowych dzieci młodszych TPG–P montować możliwie jak najwyżej.
5. Podejścia GM do urządzeń na salach wyprowadzić zgodnie z DTR montowanych zestawów.

Tablica poboru gazów medycznych – podtynkowa TPG–P

TPG–P–2 (10.1V.)

TPG–P–3 (10.1A.1V.)

Zespół kontrolno–informacyjny gazów medycznych z sygnalizatorem (wejście instalacji: góra, wyjście instalacji: góra) SZKG/SSGM

Wysokość montażu 1,5–1,6m do osi manometrów.
Doprowadzić 24V Wymiary otworu: (szer. X wys. X głęb.)
SZKG–3 – 390 X 400 X 110

ZAWORY GAZÓW MEDYCZNYCH
SYGNALIZATOR STANU GAZÓW MEDYCZNYCH

SZKG–3/SSGM

Przykładowe opisy średnic rur:

A	B
O2 ø10	O2 ø12
AIR ø10	AIR ø12
VAC ø12	VAC ø15

PANEL NADŁÓŻKOWY 1–STANOWISKOWY OZNACZONY JAKO Pds–1

UWAGA:
W przypadku braku szczegółowych zaleceń w projekcie dotyczących wykonania poszczególnych elementów obiektu, należy stosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujących Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.

Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.

Prawa autorskie zastrzeżone.

NR	DATA	OPIS REWIZJI	PODPIS

INWESTOR	Szpital Powiatowy w Chrzanowie
ADRES	Topolowa 16, 32-500 Chrzanów

AUTOR:
NR.UPR.PROJ.
mgr inż. Krzysztof Imbra
71/SZ/2002
SPRAWDZAJACY:
NR.UPR.PROJ.
mgr inż. Grzegorz Kecman
77/SZ/2002
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
mgr inż. Małgorzata Kosińska
mgr inż. Katarzyna Pawlikowska
mgr inż. Katarzyna Szyłko

Atelier 7 Sp. z o.o.
40-702 KATOWICE
KŁODNICKA 16
Tel:32 6080612 Fax:32 6080614
Mail: biuro@atelier7.com.pl
www.atelier7.com.pl

SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

RZUT PIĘTRA 1- instalacje gazów medycznych

UMOWA:	
FAZA:	P.W.
DATA:	2017-03
SKALA:	1 : 100
BRANZA:	GAZY MEDYCZNE
Nr.	1