Łącznik "G"

2h

3h

4h

5h

6h

7h

EI30

REI60

Hp

P/29 GABINET ODDZIAŁOWEJ 16,60 m² PCV

P/24 ŚLUZA 6,52 m² PCV

P/28 WC 3,71 m² Pł. gres

P/23 WC 4,39 m² Pł. gres

P/22 KUCHENKA ODDZIAŁOWA 13,73 m² PCV

P/63 ŁAZIENKA 3,19 m² Pł. gres

P/60 POKÓJ ŁÓŻKOWY DZIECI MŁODSZE 14,54 m² PCV

P/61 POKÓJ ŁÓŻKOWY DZIECI MŁODSZE 14,54 m² PCV

P/21 POK. POB. DZIENNEGO MATEK Z DZIEĆMI 13,00 m² PCV

P/27 KOMUNIKACJA 10,48 m² PCV

EI60

P/62 ŚLUZA Z MIEJSCEM PIELĘGNACJI 18,46 m² PCV

P/20 ŁAZIENKA 2,62 m² Pł. gres

P/15 DYŻURKA LEKARSKA 11,28 m² PCV

P/53 KOMUNIKACJA 12,55 m² PCV

P/54 KOMUNIKACJA 38,84 m² PCV

P/33 POKÓJ ŁÓŻKOWY DZIECI MŁODSZE 14,12 m² PCV

P/34 POKÓJ ŁÓŻKOWY - DZIECI MŁODSZE 14,41 m² PCV

P/16 GABINET DIAGN. ZABIEGOWY 13,59 m² PCV antyelektr.

P/26 MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ 0,99 m² PCV

P/35 ŁAZIENKA 2,99 m² Pł. gres

P/36 ŁAZIENKA 2,59 m² Pł. gres

P/56 ŁAZIENKA 3,77 m² Pł. gres

P/37 POKÓJ ŁÓŻKOWY - DZIECI MŁODSZE 14,47 m² PCV

P/38 POKÓJ ŁÓŻKOWY - DZIECI MŁODSZE 14,18 m² PCV

P/14 POKÓJ PERSONELU PIELĘGN. 18,54 m² PCV

P/19 PUNKT PIELĘGNIARSKI 12,12 m² PCV

P/39 ŚLUZA Z MIEJSCEM PIELĘGNACJI 18,65 m² PCV

P/17 POKÓJ PRZYGOTOWAWCZY PIELĘGNIARSKI 7,58 m² PCV

P/25 ŚLUZA 3,64 m² PCV

P/18 PUNKT PIELĘGNIARSKI 8,75 m² PCV

P/13 POKÓJ PERSONELU 10,45 m² PCV

P/40 POKÓJ ŁÓŻKOWY - DZIECI MŁODSZE 14,54 m² PCV

P/12 GABINET DIAGN.- ZABIEGOWY 14,59 m² PCV antyelektr.

P/42 POKÓJ ŁÓŻKOWY - DZIECI MŁODSZE 14,54 m² PCV

P/47 POM. PORZĄDKOWE 2,67 m² Pł. gres

P/43 ŁAZIENKA 3,17 m² Pł. gres

P/48 ŁAZIENKA 2,44 m² Pł. gres

P/44 ŁAZIENKA 2,67 m² Pł. gres

P/11 POKÓJ ŁÓŻKOWY - DZIECI STARSZE 17,73 m²

P/41 KOMUNIKACJA 43,96 m² PCV

P/45 POKÓJ ŁÓŻKOWY - DZIECI STARSZE 14,54 m² PCV

P/10 POKÓJ ŁÓŻKOWY - DZIECI STARSZE 17,72 m² PCV

P/46 POKÓJ ŁÓŻKOWY - DZIECI STARSZE 20,83 m² PCV

P/31 ŁAZIENKA 2,48 m² Pł. gres

P/09 IZOLATKA 14,58 m² PCV

P/32 ŁAZIENKA 2,89 m² Pł. gres

P/59 ŚLUZA 3,26 m²

P/49 POKÓJ ŁÓŻKOWY - DZIECI STARSZE 20,37 m² PCV

Przeciwpożarowa kurtyna okienna EI60 - uruchamiana za pomocą systemu SSP

Klapa p.poż. EIS120 z siłownikiem 24V

P/07 MAGAZYN BRUDNEJ BIELIZNY 2,36 m² PCV

P/05 BRUDOWNIK 6,75 m² Pł. gres

P/06 MAGAZYN SPRZĘTU I APARATURY 1,97 m² PCV

P/50 POKÓJ ŁÓŻKOWY - DZIECI STARSZE 14,54 m² PCV

P/51 ŁAZIENKA 3,09 m² Pł. gres

P/03 SEKRETARIAT MED. 10,57 m² PCV

P/30 POKÓJ POBYTU DZIENNEGO 17,25 m² PCV

P/04 KOMUNIKACJA 20,54 m² PCV

P/52 ŁAZIENKA 3,23 m² Pł. gres

P/01 KOMUNIKACJA 7,64 m² PCV

P/58 KOMUNIKACJA 19,60 m² PCV

Izba przyjęć

P/55 ŁAZIENKA 3,05 m²

P/08 ŁAZIENKA 5,81 m² Pł. gres

P/57 DYŻ. DZIENNA LEKARSKA 14,11 m² PCV

P/02 GAB. ORDYNATORA 18,39 m² PCV

REI120

LEGENDA

W1 - WENTYLATOR SILENT200 + transformator CT-12/14 - 16W,230V+12V 50Hz

W2 - WENTYLATOR SILENT300 + transformator CT-12/14 - 30W,230V+12V 50Hz

W3 - WENTYLATOR KANAŁOWY TD-350/125 + regulator REB 1 - 30W, 230V

ISTNIEJĄCA WENTYLACJA GRAWITACYJNA DO ZAŚLEPIENIA

UWAGA

W pomieszczeniach P/06, P/07 należy obudować kanały wentylacyjne EIS120

Pion wentylacji mechanicznej biegnący na dach nalezy obudowac EIS120

UWAGA:
W przypadku braku szczegółowych zaleceń w projekcie dotyczących wykonania poszczególnych elementów obiektu, należy stosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujących Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji
przez inwestora.

Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzic na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić sie do projektanta.

Prawa autorskie zastrzeżone.

NR	DATA	OPIS REWIZJI	PODPIS

INWESTOR	Szpital Powiatowy w Chrzanowie
ADRES	Topolowa 16, 32-500 Chrzanów
AUTOR:	
NR.UPR.PROJ.	mgr inż. K. ODLANICKA-POCZOBUT
	SLK/0480/PWOS/04
SPRAWDZAJACY:	
NR.UPR.PROJ.	inż. E. ĆWIĘCZEK
	162/67

Atelier 7 Sp. z o.o.
40-702 KATOWICE
KŁODNICKA 16
Tel:32 6080612 Fax:32 6080614
Mail: biuro@atelier7.com.pl
www.atelier7.com.pl

PRZEBUDOWA ODDZIAŁU PEDIATRYCZNEGO W SZPITALU POWIATOWYM W CHRZANOWIE kategoria XI

UMOWA:	
FAZA:	P.B.
DATA:	2017-03
SKALA:	1 : 100
BRANŻA:	I.S.

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

RZUT PIĘTRA 1

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY

Nr.projektu:

Rys.wykonane w programie Autodesk Revit nr.397-21976190

Nr.rys. IS-01