






UWAGA:

- 1. Określenia, przeznaczenia obwodów zasilających oraz przekroje przewodów wg schematów ideowych rozdzielnic.
- 2. Trasy kablowe wykonać wg opisu technicznego.
- 3. Wypusty oznaczone "went" zasilają wentylatory łazienkowe. Należy zasilić je z instalacji oświetleniowej, za pomocą przewodu YDY 3x2,5.

 $\frac{1}{2}$

	Wypust sufitowy lub jednofazowy lub stały (wg schematów ideów)
	Gniazdo wtykowe jedno
	Gniazdo wtykowe jedno kolorze czerwonym agregatem prądowym
	trasa proj. koryta kablowego - pkt. podprawy wykończone
	pozi. rozdzielnicę ON

INWESTOR	SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE
ADRES	32-500 CHRZANÓW, TOPOŁOWA 16
PROJEKTANT:	
NRI UP.R PROJ.	
mgr inż. Jan Kozłowski	
MAZ/0430/POE/06	
SPRAWDZAJĄCY:	
NRI UP.R PROJ.	
mgr inż. Michał Nagórka	
PDL/0180/PBE/15	

<h1>Atelier 7</h1> <p>40-702 KŁODNICO Tel. 32 600612 Małti, biuro</p> <p>Sp z o.o.</p>	<p>PRZEBUDOWA ODDZIAŁU PEDIATRYCZNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI WENTYLACYJNYCH W SZPITALU POWATOŃ W CHRZANOWIE</p> <p>- Kategoria XI</p>	<p>40-702 KŁODNICO Tel. 32 600612 Małti, biuro</p>
	<p>Piętro 1 - instalacja gniazd wykłowych I wypisów</p>	<p>IE 00</p>
<p>Nr projektu</p>	<p>Nr rys.</p>	