



### SALA CIĘĆ CESARSKICH W TECHNOLOGII STALI NIERDZEWNEJ

Arkusze blachy z nierdzewnej stali chromowo-niklowej 1.4301 (AISI 304) o grubości min. 0,8mm (wzmocniane od strony spodniej ognioodporną płytą gipsowo-kartonową o grubości 18mm odpowiadającą normie PN-EN 520+A1:2012). Systemowe zagięcia krawędzi panelu służą do zamocowania panelu do konstrukcji podstawy – zamocowanie jest niewidoczne po zakończeniu montażu.

Do zabudowy wklęsłych i wypukłych pionowych naroży pomieszczenia wykorzystywany jest panel odpowiednio formowany do kształtu naroża. Panel ten wykonywany jest z jednego arkusza blachy co pozwala osiągnąć ciągłość zabudowy w linii naroża bez konieczności dodatkowego uszczelniania.

Powierzchnia czołowa panelu wykończona jako nierdzewna szlifowana ziarnem 240 lub nierdzewna malowana proszkowo, do wykonania powłoki malarskiej stosowane są specjalistyczne farby, w których wykorzystywane są antybakteryjne właściwości srebra. W trakcie montażu w szczelinach pomiędzy panelami umieszczana jest profilowana, silikonowa, odporna na działanie promieni UV uszczelka dociskowa, zlicowana z powierzchnią panelu. Zaabudowa umożliwia demontaż każdego z paneli w celu przeprowadzenia inspekcji lub zmian w instalacjach lub zabudowie. Uzupełnieniem zabudowy jest wypełnienie wełną mineralną przestrzeni między panelem a ścianą pomieszczenia.

Wymiary arkuszy układanych w pionie max. 293x120cm.

±0,00 = 279,50 m.n.p.m

<div><div><div></div><div>SMART</div></div><div>ARCHITEKCI</div><div>architecture &amp; development</div></div> <div>Szymon Mazurek</div> <div>ul. Miłicka 68, 51-126 Wrocław tel. 506 067 481 REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85 e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com</div>				
NAZWA OBIEKTU:				
PRZEBUDOWA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH: NEONATOLOGICZNEGO, GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO, BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ PO ZMNIJSZONYM ODDZIALE GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYM, W SZPITALU POWIATOWYM W CHRZANOWIE ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. TOPOŁOWEJ 16 NA DZIAŁCE 4626/5, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 120303_4, CHRZANÓW – MIASTO, OBRĘB EWIDENCYJNY 0002, KOŚCIELEC.				
ADRES INWESTYCJI:				
UL. TOPOŁOWA 16, 32-500 CHRZANÓW, DZIAŁKA 4626/5, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 120303_4, CHRZANÓW – MIASTO, OBRĘB EWIDENCYJNY 0002, KOŚCIELEC.				
TYTUŁ RYSUNKU:				
SALA CIĘĆ				
INWESTOR:				
SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE				
ADRES INWESTORA:				
UL. TOPOŁOWA 16, 32-500 CHRZANÓW				
PROJEKTANT – BRANŻA ARCHITEKTONICZNA: Specjalność architektoniczna bez ograniczeń				PODPIS
mgr inż. arch. Szymon Mazurek Upr. Nr 21/09/DOIA				
PROJEKTANT – BRANŻA ARCHITEKTONICZNA: Specjalność architektoniczna bez ograniczeń				PODPIS
dr inż. arch. Piotr Fiuk Upr. Nr 53/Sz/2000				
ASYSTENT ARCHITEKTA:				PODPIS
mgr inż. arch. Aleksandra Szymańska				
ASYSTENT ARCHITEKTA:				PODPIS
mgr inż. arch. Paweł Szyszka				
BRANŻA:	SKALA/ FORMAT	FAZA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU
ARCHITEKTURA	1:50/420x297mm	PW	27.03.2017	ARCH/9
PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.				