

RZUT PIWNIC BUD C-MASZYDNOVNIE

Nawilżacz parowy m=26.7 kg/h;Ne=22.3kW;U=400V;l=16A;m=65kg
+lanca parowa+przewód parowy+przewód kondensatu+automatyka

Centrala stacjonarna w wykonaniu higienicznym
z odzyskiem ciepła na wym. krzyżowym
z nagrzewnicą, chłodnicą i filtrem końcowym F9
Vn/Vw=4710/3965 m³/h; dP=500Pa
Qn=31.4kW; Qch=33.6kW
N_e=2.2+1.5kW; l=4.5+3.4A; U=400V; m=1044kg,

Centrala stacjonarna w wykonaniu higienicznym
z odzyskiem ciepła na wym. krzyżowym
z nagrzewnicą, chłodnicą i filtrem końcowym F9
Vn/Vw=2475/1780 m³/h; dP=400Pa
Qn=19.2kW; Qch=17.7kW
N_e=1.1+1.1kW; l=2.4+2.4A; U=400V; m=771kg,

Sieć kanałów W2w-9 do W2w-12
do przesienięcia z swiata proj. centrali

Zaprojektowana centrala wentylacyjna N2W2
wg opracowania nawiązującego nr 1

Opracowanie nawiązujące nr 1:
Przebudowa szpitalnego oddziału ratunkowego
w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie
autorstwa mgr inż. K.Odatnicka-Poczubut
pracownia Atelier 7 ze stycznia 2017roku

Kanały wentylacyjne wykonać na podstawie powyższych rysunków wraz z listą części.
Przed przystąpieniem do prac montażowych sprawdzić rzeczywistą lokalizację przegród
budowlanych, przejść, przebieg oraz skontrolować i wyeliminować kolizje z pozostałymi
instalacjami powstałymi przy prowadzeniu prac budowlanych. Opisy powtarzalne
kanałów, kształtek i elementów wentylacyjnych pominięto. Obudowy kanałów wentylac.
oraz montaż krętek instalacji w sufitach podwieszanych wykonać wg. wytycznych
architektonicznych z uwzględnieniem wymagań i przepisów p.poż.

- UWAGI:
- ☐* -kanały oznaczone * należy wykonać z luzną ramką
 - ☐D -kształtki oznaczone "D" należy wykonać po domiarze na budowie
 - ☐Ra -klapy rewizyjne
 - ☐☐ -przepustnice regulacyjne
 - ☐☐ -klapy p.poż

obudowa kanałów REI 120

2 x kłapa p.poż EIS120

Sieć kanałów W2w-22 do W2w-25
prowadzić pod proj. kanałami

<div>SMART ARCHITEKCI</div> <div>Symon Mazurek</div> <div>ul. Micko 6B, 51-126 Wrocław</div> <div>tel. 506 067 481</div> <div>REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85</div> <div>e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com</div>			
NAZWA OBIEKTU:			
PRZEBUDOWA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH: NEONATOLOGICZNEGO, GINEKOLOGICZNO-POKOJNICZEGO, BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEN PO ZWNEJSZONYM ODDZIALE GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZYM, W SZPITALU POWIATOWYM W CHRZANOWIE ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. TOPIŁOWEJ 16 NA ODRĘCZCE 4626/5, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 120303_4, CHRZANÓW 7 MIASTO, GIEBIEJ EWIDENCYJNY 0002, KOŚCIELEC.			
ADRES INWESTORA:			
UL. TOPIŁOWA 16, 32-500 CHRZANÓW (ODRĘCZKA 4626/5), JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 120303_4, CHRZANÓW 7			
TYTUŁ RYSUNKU:			
RZUT PIWNIC BUDYNKU C - MASZYDNOVNIE - WENTYLACJA MECHANICZNA			
INWESTOR:			
SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE			
ADRES INWESTORA:			
UL. TOPIŁOWA 16, 32-500 CHRZANÓW			
PRACOWNIK BIAŁA SZERKWA:	mgr inż. Marusz Wesołowski	UPR. W SPAC. 16026	PODPIS
PRACOWNIK BIAŁA SZERKWA:	mgr inż. Marusz Wesołowski	UPR. W SPAC. 16026	PODPIS
PRACOWNIK BIAŁA SZERKWA:	mgr inż. Andrzej Burdymowski	UPR. W SPAC. 16026	PODPIS
PRACOWNIK BIAŁA SZERKWA:	mgr inż. Marusz Niebudek	UPR. W SPAC. 16026	PODPIS
BRANŻA:	OPRACOWANIE	DATA OPRACOWANIA:	NUMER RYSUNKU
6	1:500/3000/4000	27.03.2017	6/9
PROJEKT CHOROBY USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA, WZGLĘDNY PRAWA JAKOŚCI			