RP– wyłumione regulatory przepływu, zasilić 24V z transformatora bezpieczeństwa

RP
Zasilanie z rozdzielnicy RW-C -400/230V obw. nr RW-C/5
kablem YKYżo 3x2,5mm2 zabezpieczony B 303 10A
transformator 230/24V 60kVA

EXPP/2/1

CKPP/2/2

NGK
Nagrzewnica kanałowa wodna kanałowa
(wlot=500x315, Nw=3kW, Uz=400V)
Zasilanie z rozdzielnicy RW-C -400/230V obw. nr RW-C/2
kablem YKYżo 5x4mm2 zabezpieczony R 303 25A , gG

Zasilanie z obw. osw. pomieszczenia sanitarnego sterowanie - zał. , wył. wyłącznikiem oświetlenia

Zasilanie z obw. osw. pomieszczenia sanitarnego sterowanie - zał. , wył. wyłącznikiem oświetlenia

Zasilanie z obw. osw. pomieszczenia sanitarnego sterowanie - zał. , wył. wyłącznikiem oświetlenia

Zasilanie z obw. osw. pomieszczenia sanitarnego sterowanie - zał. , wył. wyłącznikiem oświetlenia

CWD-1
Wentylator dachowy + 1fumigacja podstawa dachowa
Vzw= 70m³/h, Dp=150Pa, Pmax=218, m=5x7kg, Uz=230V
Zasilanie z rozdzielnicy RW-C -400/230V obw. nr RW-C/6
kablem YKYżo 3x2,5mm2 zabezpieczony S312-6/1N/B/003-AC

NGK
Nagrzewnica kanałowa wodna kanałowa
(wlot=315x200, Nw=3kW, Uz=230V
Zasilanie z rozdzielnicy RW-A -400/230V obw. nr RW-A/2
kablem YKYżo 5x2,5mm2 zabezpieczony R303 20A , gG

AWD-1
kanałowy (for klapy m1)– 800x630/500
(z przepustnicą i wentylatorem, klapami odpowietrzającą)
Zasilanie z rozdzielnicy RW-A -400/230V obw. nr RW-A/6
kablem YKYżo 3x2,5mm2 zabezpieczony S312-6/1N/B/003-AC

AWD-11
Wentylator dachowy + 1fumigacja podstawa dachowa
Vzw= 180m³/h, Dp=100Pa, Pmax=218, m=5x7kg, Uz=230V
Zasilanie z rozdzielnicy RW-A -400/230V obw. nr RW-A/15
kablem YKYżo 3x2,5mm2 zabezpieczony S312-6/1N/B/003-AC

AWD-9
Wentylator dachowy + 1fumigacja podstawa dachowa
Vzw= 70m³/h, Dp=100Pa, Pmax=218, m=5x7kg, Uz=230V
Zasilanie z rozdzielnicy RW-A -400/230V obw. nr RW-A/14
kablem YKYżo 3x2,5mm2 zabezpieczony S312-6/1N/B/003-AC

AWD-8
Wentylator dachowy + 1fumigacja podstawa dachowa
Vzw= 40m³/h, Dp=80Pa, Pmax=218, m=5x7kg, Uz=230V
Zasilanie z rozdzielnicy RW-A -400/230V obw. nr RW-A/13
kablem YKYżo 3x2,5mm2 zabezpieczony S312-6/1N/B/003-AC

AWD-6
Wentylator dachowy + 1fumigacja podstawa dachowa
Vzw= 180m³/h, Dp=100Pa, Pmax=218, m=5x7kg, Uz=230V
Zasilanie z rozdzielnicy RW-A -400/230V obw. nr RW-A/10
kablem YKYżo 3x2,5mm2 zabezpieczony S312-6/1N/B/003-AC

AWD-5
Wentylator dachowy + 1fumigacja podstawa dachowa
Vzw= 115m³/h, Dp=100Pa, Pmax=218, m=5x7kg, Uz=230V
Zasilanie z rozdzielnicy RW-A -400/230V obw. nr RW-A/11
kablem YKYżo 3x2,5mm2 zabezpieczony S312-6/1N/B/003-AC

AWD-3
Wentylator dachowy + 1fumigacja podstawa dachowa
Vzw= 115m³/h, Dp=100Pa, Pmax=218, m=5x7kg, Uz=230V
Zasilanie z rozdzielnicy RW-A -400/230V obw. nr RW-A/8
kablem YKYżo 3x2,5mm2 zabezpieczony S312-6/1N/B/003-AC

AWD-2
Wentylator dachowy + 1fumigacja podstawa dachowa
Vzw=230m³/h, Dp=150Pa, Pmax=218, m=5,5x7kg, Uz=230V
Zasilanie z rozdzielnicy RW-A -400/230V obw. nr RW-A/7
kablem YKYżo 3x2,5mm2 zabezpieczony S312-6/1N/B/003-AC

AWD-1
Wentylator dachowy +1fumigacja podstawa dachowa
Vzw=230m³/h, Dp=150Pa, Pmax=218, m=5,5x7kg, Uz=230V
Zasilanie z rozdzielnicy RW-A -400/230V obw. nr RW-A/6
kablem YKYżo 3x2,5mm2 zabezpieczony S312-6/1N/B/003-AC

AKPP/2/1 AKPP/2/2 AKPP/2/3 AKPP/2/4 AKPP/2/5 AKPP/2/6 AKPP/2/7 AKPP/2/8 AKPP/2/9 AKPP/2/10 AKPP/2/11 AKPP/2/12 AKPP/2/13 AKPP/2/14

Zasilanie z obw. osw. pomieszczenia sanitarnego sterowanie - zał. , wył. wyłącznikiem oświetlenia

Zasilanie z obw. osw. pomieszczenia sanitarnego sterowanie - zał. , wył. wyłącznikiem oświetlenia

Zasilanie z obw. osw. pomieszczenia sanitarnego sterowanie - zał. , wył. wyłącznikiem oświetlenia

AWD-12
Wentylator dachowy + 1fumigacja podstawa dachowa
Vzw=115m³/h, Dp=100Pa, Pmax=218, m=5x7kg, Uz=230V
Zasilanie z rozdzielnicy RW-A -400/230V obw. nr RW-A/17
kablem YKYżo 3x2,5mm2 zabezpieczony S312-6/1N/B/003-AC

AWD-10
Wentylator dachowy + 1fumigacja podstawa dachowa
Vzw=100m³/h, Dp=100Pa, Pmax=218, m=5x7kg, Uz=230V
Zasilanie z rozdzielnicy RW-A -400/230V obw. nr RW-A/15
kablem YKYżo 3x2,5mm2 zabezpieczony S312-6/1N/B/003-AC

AWD-7
Wentylator dachowy + 1fumigacja podstawa dachowa
Vzw=180m³/h, Dp=150Pa, Pmax=218, m=5x7kg, Uz=230V
Zasilanie z rozdzielnicy RW-A -400/230V obw. nr RW-A/12
kablem YKYżo 3x2,5mm2 zabezpieczony S312-6/1N/B/003-AC

AWD-4
Wentylator dachowy + 1fumigacja podstawa dachowa
Vzw= 90m³/h, Dp=100Pa, Pmax=218, m=5x7kg, Uz=230V
Zasilanie z rozdzielnicy RW-A -400/230V obw. nr RW-A/9
kablem YKYżo 3x2,5mm2 zabezpieczony S312-6/1N/B/003-AC

Zasilanie z obw. osw. pomieszczenia sanitarnego sterowanie - zał. , wył. wyłącznikiem oświetlenia

Zasilanie z obw. osw. pomieszczenia sanitarnego sterowanie - zał. , wył. wyłącznikiem oświetlenia

Zasilanie z obw. osw. pomieszczenia sanitarnego sterowanie - zał. , wył. wyłącznikiem oświetlenia

Zasilanie z obw. osw. pomieszczenia sanitarnego sterowanie - zał. , wył. wyłącznikiem oświetlenia

Kanały wentylacyjne wykonać na podstawie powykonawczych rysunków wraz z ich częścią. Przed przystąpieniem do prac montażowych sprawdzić rzeczywistą lokalizację przejść budowlanych, przejść przez stropy skontrolować i wyeliminować kolizje z pozostałymi instalacjami powstałymi przy prowadzeniu prac budowlanych. Ilości powietrzne podane na rysunku należy traktować jako wielkości minimalne. Wszystkie zwężki, zmiany materiałowe, zmiany rodzaju instalacji a także połączeniowe wykonać wg. wytycznych uniwersalnościowych z uwzględnieniem wymogów i przepisów p.poż.

UWAGI:
- kanały oznaczone * należy wykonać z tuleją ramową
- rozbiórki oznaczone "R" należy wykonać po demontażu na budowie
- klapy rewizyjne
- przepustnice regulacyjne
- regulator temperatury powietrza nawiewanego
- klapy p.poż
- wentylatory wiatrowe, wydajność: V=30~110 m3/h, hw=25~50Pa, Uz=230V

ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY

NOWY ODDZIAŁ (POWSTAŁY PO ZMNIEJSZENIU ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNEGO)

BLOK PORODOWY

ODDZIAŁ POŁOŻNICZY + PATOLOGIA CIĄŻY

SMART ARCHITEKCI
Szymon Mazurek
ul. Milicka 68, 51-126 Wrocław
tel. 506 067 481
REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85
e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com

NAZWA OBIEKTU:

PRZEBUDOWA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH: NEONATOLOGICZNEGO, GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO, BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ PO ZMNIEJSZONYM ODDZIALE GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZYM, W SZPITALU POWIATOWYM W CHRZANOWIE ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. TOPOLOWEJ 16 NA DZIAŁCE 4626/5, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 120303_4, CHRZANÓW – MIASTO, OBRĘB EWIDENCYJNY 0002, KOSCIELEC.

ADRES INWESTYCJI: UL. TOPOLOWA 16, 32-500 CHRZANÓW, DZIAŁKA 4626/5, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 120303_4, CHRZANÓW – MIASTO, OBRĘB EWIDENCYJNY 0002, KOSCIELEC

TYTUŁ RYSUNKU:

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SIŁY WENTYLACJI - II PIĘTRO W BUDYNKU "A" i "C"

INWESTOR:

SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

ADRES INWESTORA:

UL. TOPOLOWA 16, 32-500 CHRZANÓW

PROJEKTOWE – BRANŻA ELEKTRYCZNA Specjalność: elektryczne bez ograniczeń — PODPIS

mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak — Upr. Nr UAN W-0/378/98

BRANŻA	SKALA / FORMAT	FAZA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU
ELEKTRYCZNA	1:100,594x1200mm	PW	27.03.2017	IEPW-3

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WZÓR JEST PRAWA ZASTRZEŻONE.