

4. Oprawy D (kinkiety przy umywalkach) zasilane z obwodu gniazd wykładowych. Sterowanie poprzez łącznik zamontowany na wys. 150cm od poziomu posadzki.
5. Szczegółowe wymagania odnośnie zastosowanych opraw oświetleniowych oraz przykładowe ich modele przedstawiono w opisie technicznym.
6. Dopuszczalne się zastosowanie opraw o równoważonych parametrach technicznych.
4. Należy przewidzieć dodatkowe przewody YDY 2x1,5 do celów sterowania oprawami za pomocą protokołu DALI (w przypadku opraw z zasilaczami typu EDD) poza kablami zasilającymi.
5. Oznaczenia obwodów zasilających wg schematów ideowych załącznic.



IE 01.2