

II.2. Instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej AS/PP – system niskoszumowy AS:

| Lp. | Nazwa urządzenia , materiału. | Parametr techn. | Ilość Jedn | Producent Dystrybutor | Uwagi. |
|-----|--|-----------------|------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Rura kielichowa AS/PP Dz58 x 4,0 mm (Ø50 mm) z uszczelkami gumowymi, z kształtkami, rewizjami, z zawieszzeniami i zamocowaniami ze stali ocynkowanej | | 115 mb | „Wavin” - system niskoszumowy “AS” lub równorzędny System mocowania np. "Hilti" lub "Niczuk" | |
| 2. | Rura kielichowa AS/PP Dz78 x 4,5 mm (Ø75 mm) z uszczelkami gumowymi, z kształtkami, rewizjami, z zawieszzeniami i zamocowaniami ze stali ocynkowanej | | 7 mb | „Wavin” - system niskoszumowy “AS” lub równorzędny System mocowania np. "Hilti" lub "Niczuk" | |
| 3. | Rura kielichowa AS/PP Dz110 x 5,3 mm (Ø100 mm) z uszczelkami gumowymi, z kształtkami, rewizjami, z zawieszzeniami i zamocowaniami ze stali ocynkowanej | | 30 mb | „Wavin” - system niskoszumowy “AS” lub równorzędny System mocowania np. "Hilti" lub "Niczuk" | |
| 4. | Rura kielichowa AS/PP Dz110 x 5,3 mm (Ø100 mm) z uszczelkami gumowymi, z kształtkami, rewizjami, z zawieszzeniami i zamocowaniami ze stali ocynkowanej | | 95 mb | „Wavin” - system niskoszumowy “AS” lub równorzędny System mocowania np. "Hilti" lub "Niczuk" | Wymiana pionów na kondygnacji piętra 1 Oddziału Pediatrii |
| 5. | Łącznik (adapter) dla rur żeliwo/AS z nasuwką i uszczelką manszetową Ø100 / Dz110 | | 54 szt | Wavin” lub równorzędny | Wymiana pionów na kondygnacji piętra 1 Oddziału Pediatrii |
| 6. | Wpust podłogowy Dn50 np. typ Practicus, odpływ pionowy, przepustowość 1,0 l/s, z wyjmowanym syfonem | | 12 szt | „Kessel” lub równorzędny | |
| 7. | Korpus wpustu Dn 50 pod odpływ pionowy w komplecie z kratką ze wzorem owalu ze stali nierdzewnej | | 12 szt | „Kessel” lub równorzędny | |
| 8. | Wpust podłogowy Dn100 np. typ Practicus, odpływ pionowy, przepustowość 1,8 l/s, z wyjmowanym syfonem | | 1 szt | „Kessel” lub równorzędny | Odpływ z myjki-dezynfektora |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|--|---|-------|--------------------------|--|
| 9. | Korpus wpustu Dn 100 pod odpływ pionowy w komplecie z kratką ze wzorem owalu ze stali nierdzewnej | | 1 szt | „Kessel” lub równorzędny | |
| 10. | Przejście p.poż. - opaska ogniochronna wraz z materiałami montażowymi (zabezpieczenie przejść rur palnych przez przegrody p.poż.). | | kpl | „Promat” lub równorzędny | Montaż w stropach na pionach. Ilość dostosować do wymagań na budowie |

Uwaga:

1. Ilość kształtek w zestawieniu materiałów podano orientacyjnie.
2. Wszystkie urządzenia montować zgodnie z wytycznymi technologii.
3. Ilość przejść p.poż. dostosować do potrzeb na budowie uwzględniając przejścia przez stropy i przegrody ścienne przebudowywanego Oddziału Pediatrycznego, stanowiące wydzielenie stref pożarowych.
4. Podczas montażu ilości kształtek dopasować do rzeczywistych potrzeb, zależnie od wytyczenia trasy rurociągów pod posadzką obiektu i warunków miejscowych a także określenia średnicy i materiału pionów kanalizacyjnych, przeznaczonych do wymiany na rury AS Dz110 mm.
5. Zestawienie materiałów nie uwzględnia białego montażu (np. baterie itp.) oraz elementów łączących instalację kanalizacji sanitarnej z białym montażem (np. syfony itp.).
6. W pozycji 4 i 5 przedmiotowego zestawienia ujęto również do wymiany 3 piony kanalizacji sanitarnej, do których nie projektuje się włączeń nowych przykanalików, a zostały wykazane w dokumentacji archiwalnej szpitala.
7. Zestawienie materiałów nie ujmuje wymiany istniejących pionów kanalizacji deszczowej.